

## B5 Bilag 5: Tabeller til kapitel 34 - Certificeret brandrådgivers virke

Tabel 1 - Minimumskrav til den certificerede brandrådgivers virke som udførende af den brandtekniske dokumentation

Emne	BK2	BK3	BK4
Dokumentation for indplacering i brandklasse(r)	U+G	U+G	U+G
Erklæring om byggeriet er indsatstaktisk traditionelt	U+G	U+G	U+G
Brandstrategirapport	$K_{\max} + G$	$K_{\max} + G$	U+G
Brandplaner	$K_{\text{udv}}$	$K_{\max}$	$K_{\max}$
Pladsfordelingsplaner og belægningsplaner	$K_{\text{udv}}$	$K_{\text{udv}}$	$K_{\text{udv}}$
Brandteknisk dimensionering	-	$K_{\text{udv}} + G$	$K_{\max} + G$
Funktionsbeskrivelse	$K_{\text{udv}}$	$K_{\text{udv}}$	$K_{\max}$
Brandteknisk kontrolplan	$K_{\max} + G$	U + G	U + G
Brandteknisk kontrolrapporter	$K_{\text{udv}}$	$K_{\max}$	$K_{\max}$
Drifts-, kontrol, og vedligeholdelsesplan	$K_{\text{udv}}$	$K_{\text{udv}}$	$K_{\max}$

Tabel 2 - Minimumskrav til den certificerede brandrådgivers virke som kontrollant af den brandtekniske dokumentation

Emne	BK2	BK3	BK4
Dokumentation for indplacering i brandklasse(r)	Max.	Max.	Max.
Erklæring om byggeriet er indsatstaktisk traditionelt	Max.	Max.	Max.
Brandstrategirapport	Max.	Max.	Max.
Brandplaner	Udv.	Max.	Max.
Pladsfordelingsplaner og belægningsplaner	Udv.	Udv.	Udv.
Brandteknisk dimensionering	-	Udv.	Max.
Funktionsbeskrivelse	Udv.	Max.	Max.
Brandteknisk kontrolplan	Max.	Max.	Max.
Brandteknisk kontrolrapporter	Udv.	Max.	Max.
Drifts-, kontrol, og vedligeholdelsesplan	Udv.	Udv.	Max.

Tabel 3 - Minimumskrav til certificeret tredjeparts kontrol af den brandtekniske dokumentation

Emne	Tredjepart
Dokumentation for indplacering i brandklasse(r)	Max.

Erklæring om byggeriet er indsatstaktisk traditionelt	Max.
Brandstrategirapport	Max.
Brandplaner	Max.
Pladsfordelingsplaner og belægningsplaner	Udv.
Brandteknisk dimensionering	Udv.
Funktionsbeskrivelse	Udv.
Brandteknisk kontrolplan	Max.
Brandteknisk kontrolrapporter	Udv.
Drifts-, kontrol, og vedligeholdelsesplan	Udv.

