

22 Ventilation (§ 420 - § 452)

Spørgsmål og svar om ventilation

?

Når der i kapitel 22 er angivet luftskifter i enheden l/s, betyder det så at der skal sikres mindste denne ventilationsmængde i alle sekunder i brugstiden?

Det er ikke nødvendigt at ventilationen er fuldstændig konstant. I de fleste tilfælde vil det ikke gøre en forskel for indeklimaet om der ventileres med en konstant luftmængde eller om man over en lidt længere periode i gennemsnit har den krævede luftmængde. For eksempel vil det være muligt at ventilere en kontorbygning eller skole med varierende eller behovsstyret ventilation, fx pulsventilation, i stedet for konstant ventilation, hvis den gennemsnitlige ventilation i brugstiden er tilstrækkelig og at der ikke opstår tidspunkter med dårlig luftkvalitet. Bygningsreglementets øvrige krav til træk skal derudover overholdes. I alle tilfælde skal det sikres, at bygningen er ventileret i henhold til den brug, den har.

Svaret er publiceret d. 16. april 2020.

