

Spørgsmål og svar

? Spørgsmål og svar om brandklasser (30-09-2020)

Hvilke typer byggeri eller konstruktioner kan undlades at blive indplaceret i en brandklasse? (30-09-2020)

Byggeri kan, jf. BR18, § 493, stk. 5, undlades at blive indplaceret i en brandklasse, hvis byggeriets udformning eller anvendelse ikke gør det muligt. Dette vil generelt gælde byggerier eller konstruktioner, hvor udformningen eller anvendelsen efter kommunalbestyrelsens vurdering ikke medfører en uacceptabel risiko for personskaade i tilfælde af brand.

Følgende er eksempler på byggerier og konstruktioner, der kan undtages for indplacering i en brandklasse, jf. BR18, § 493, stk. 5. Det skal dog bemærkes, at listen ikke er udtømmende, og at bygningen/konstruktionen skal vurderes i den konkrete sag:

- Fritstående gastanke (uanset indhold)
 - Fritstående tanke til væsker (uanset indhold)
 - Akkumuleringstanke uden teknikrum til personophold
 - Gylletanke og lign., hvor der normal ikke vil være personophold
 - Siloer og lign., hvor der normalt ikke vil være personophold
 - Konstruktioner, der ikke er indrettet til personophold, eksempelvis antennemaster, højtalørtårne, indgangsportaler
 - Tekniske anlæg, hvor der ikke er personophold, f.eks. halmfyringsanlæg uden teknikrum
 - Simple konstruktioner, f.eks. en pergola, hvor der ikke er overdækning
 - Hegnsmure og andre lignende konstruktioner.
-